



Les interrupteurs différentiels sont utilisés pour la protection des biens et des personnes, contre les contacts direct et indirects.
Type A : Imposé par la norme NF C 15-100 pour la protection des circuits spécialisés: cuisinière et lave-linge.

Type AC : Imposé par la norme NF C 15-100 pour la protection de tout les circuits sauf cuisinière et lave-linge.

Code	Type	Ampérage
035661	Courbe A	40A
035660	Courbe AC	40A
035659	Courbe A	40A
035658	Courbe AC	40A
035664	Courbe AC	63A
035669	Courbe A	63A